

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Приморского края

г. Владивосток

12 октября 2012 года

№ 15

Председатель – С.В.Сидоров

Присутствовали: - 20 чел. (список прилагается)

I. Об итогах проведения межведомственных противоаварийных учений по теме «Ликвидация возможных аварийных ситуаций при возникновении длительных ограничений подачи природного газа на объекты генерации юга Приморья и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций с энергоснабжением г. Владивостока в условиях отопительного сезона»

1. Принять к сведению информацию директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» С.В.Иртова. *(Оперативная сводная информация о ходе прохождения межведомственных противоаварийных учений прилагается).*

2. Отметить оперативное прохождение информации (дублирующей) от Хабаровского и Приморского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» в адрес ИАС ОАО «ДГК», ИАЦ ОАО «ДЭК», а также своевременную и четкую передачу информации (письменно и в телефонном режиме) о ходе учений от ИАЦ ОАО «ДЭК» в адрес Центра Мониторинга ОАО «РусГидро» и дежурного САЦ Минэнерго России.

3. Отметить отсутствие замечаний к ООО «Газпром трансгаз Томск», Приморскому РДУ филиала ОАО «СО ЕЭС», филиалу «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК», Приморскому предприятию магистральных электрических сетей - филиалу ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Выявленные недостатки во взаимодействии, повлекшие задержку отдельных этапов учений:

4.1. Систематическая задержка Приморским подразделением филиала на ДВ ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» передачи информации потребителям газа (ВТЭЦ-2, ВТЭЦ-1, ТЦ «Северная») о вводных по учениям, которые поступали от Приморского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Период прохождения информации – 4 и более часов.

4.2. Не достаточно оперативное информационное взаимодействие между филиалами ОАО «ДГК» «Приморская генерация» и «Приморские тепловые сети» в части синхронизации действий при изменении режима отпуска тепловой энергии от ВТЭЦ-2 на ЦПВБ.

4.3. Недостаточная заинтересованность со стороны филиала ОАО «РЖД» Центральная дирекция управления движением проводимыми учениями. Анализ среднесуточной скорости движения контрольного маршрута показал отсутствие какого-либо ускорения движения маршрута с контрольными вагон-цистернами на участке от ст. Новая Еловка до ст. Архара. При этом необходимо отметить, что и серьезных задержек на станциях сортировки этого участка не зафиксировано.

4.4. Филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная дирекция управления движением принял активное участие в учениях. При этом, как и по предыдущим железным дорогам, ускорения движения маршрута с контрольными вагон-цистернами не произошло. Серьезным недостатком учений стала задержка контрольного маршрута на 2 суток на ст. Уссурийск, что повлекло за собой истечение контрольных сроков учений, израсходование (условно, по тренировке) запасов мазута (уже в режиме выживания) и обращение в ООО «Газпром трансгаз Томск» о возобновлении (по тренировке) поставки газа на объекты г. Владивостока.

5. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Толстогузов), ООО «Газпром трансгаз Томск» (Титов), ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (Квашнев) в срок до 1.12.2012 года заключить соглашение об информационном обмене с целью повышения оперативности и правильности принятия решений при изменении режимов работы газоснабжающих и газопотребляющих устройств с включением порядка передачи информации по диспетчерским каналам, а также

