

ПРОТОКОЛ

заочного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края

Владивосток

22 апреля 2020 года

№45

Руководитель штаба – Е.А. Пархоменко

I. О возможном согласовании решения о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

1. В связи с угрозой возникновения дефицита пропускной способности электрической сети, для приведения токовой загрузки ЛЭП транзитов с резкопеременной несимметричной нагрузкой тяговых подстанций в область допустимых значений в нормальной и ремонтной схемах сети и отсутствием в утвержденных графиках аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2019/2020 годы нагрузки тяговых подстанций филиалом АО «СО ЕЭ» Приморское РДУ принято решение о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2019/2020 годы

2. На голосование членам штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края вынесен вопрос о согласовании решения о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2019/2020 годы, указанной в п.1 настоящего Протокола.

Результаты заочного голосования:

ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3, НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ – 1

3. Дальневосточная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» не приняла участие в голосовании. Исходящее письмо агентства газоснабжения и энергетики

Приморского края о предоставлении опросного листа от 17.04.2020 № 45/925 зарегистрировано в приемной № 728 ДВОСТНТЭ от 20.04.2020. Опросной лист не был предоставлен.

В соответствии с правилами создания и функционирования штабов по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 86 решение штаба принимается большинством голосов членов штаба. Голосование Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» не могло повлиять на его решение.

РЕШИЛИ:

Согласовать решение филиала АО «СО ЕЭ» Приморское РДУ о необходимости внесения изменений в утвержденные графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2019/2020 годы.

Руководитель штаба



Е.А. Пархоменко